

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДпР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630099 г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86, тел. 2220590, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Новосибирск
ул. Троллейная, 87/1
(место составления акта)

«24» октября 2019 г.
(дата составления акта)
«10» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 2099

По адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 87/1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Матвеева А.С. №2099 от 26 сентября 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное учреждение г. Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «14» октября 2019г. по «25» октября 2019г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 12 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Морозов А.С. 16.10.2019г. 10.00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
« » г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Рева Владимир Андреевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАУ «ЦУРМ» Морозов А.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- покрытие полов на путях эвакуации не надежно крепятся к полу (1-й корпус основной выход) Постановление правительства РФ № 390 п. 39;

- допущено размещение оборудования у дверей эвакуационных выходов (1-й корпус (первый лестничного марша и второго этажа не позволяют открыть эвакуационную дверь со второго этажа на ширину обеспечивающую свободную эвакуацию людей) (Постановление правительства РФ № 390 п. 23 (ж));
- не обозначены знаками пожарной безопасности места размещения звуковые оповещатели, ручные пожарные извещатели, телефонная связь, лестницы пожарные (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 Постановление правительства РФ № 390 п. 43 ГОСТ 12.4.026-2015 п. 6.3.4);
- помещение электрощитовой не защищены соответствующими автоматическими системами противопожарной защиты (3 корпус) (НПБ 110-03 п. 4);
- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах (устройств блокировки вентиляционных систем) с автоматическими установками пожарной сигнализации (автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре) (Постановление правительства РФ № 390 : п. 49);
- допущено размещение оборудования и других предметов на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения (2-й корпус (резидент по разработке инвалидных колясок) (Постановление правительства РФ № 390 п. 23 (ж));
- не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности (расстояние от электросветильника до пожарного извещателя менее 0,5 метра, расстояние от вентиляционных шахт до пожарного извещателя менее 1 метра (административный и производственные корпуса) (Постановление правительства РФ № 390 п.61);
- не организовал проведение проверки работоспособности систем и установок противодымной защиты (производственные корпуса) (Постановление правительства РФ № 390 : п. 61);
- не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем противодымной защиты (производственные корпуса) (Постановление правительства РФ № 390 : п. 63);
- не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом не реже 2 раз в год на внутреннем противопожарном водопроводе на ответвлениях от ввода для создания требуемого напора в системах противопожарного водопровода производственных корпусов (Постановление правительства РФ № 390 : п. 59);
- не обеспечено ежемесячно проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств (основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов) (Постановление правительства РФ № 390 : п. 59);
- место для проведения сварочных и резательных работ не ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр (корпус 5) (Постановление правительства РФ № 390 п. 421).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

проверочный лист приложение № 15 к приказу МЧС №261, фототаблица, предписание № 2099/1/1 (Протоколы отбора образцов (проб) продукции, фототаблица, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения, Предписания по устранению выявленных нарушений, другие документы (их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Рева В.А.

«24» октября 2019г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Александр Александрович Сергеев Директор МАУ СУри
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 24 » октября 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)